Servicetoestel

Met dit servicetoestel programmeert slechts één persoon eenvoudig een volledige installatie. Alle toestellen worden met elkaar verbonden zonder dat toegang tot de wooneenheden noodzakelijk is. Het servicetoestel kan ook worden gebruikt om een analyse van de installatie uit te voeren of een fout in de installatie op te sporen. Dankzij de ingebouwde oproeponderdrukking kunnen alle basisfuncties worden getest en geprogrammeerd zonder de bewoner te hinderen. Het servicetoestel wordt via een verbindingsstekker aangesloten op de buitenpost(en) of de bus.




10-870

4 year warranty

Niko Toegangscontrole - servicetoestel voor programmering van een volledig toegangscontrolesysteem





Met het servicetoestel kan volledige installatie heel eenvoudig door één persoon geprogrammeerd worden, zonder dat die toegang nodig heeft tot de afzonderlijke wooneenheden. Je kan het toestel ook gebruiken om de installatie te analyseren en fouten op te sporen.

ter ondersteuning bei de programmering van een NACS-businstallatie - weergeven van busprotocollen via cijfercodes - analyse en controle van de busprotocollen - wijzigen van parameters voor buiten- en binnenposten - uitvoeren van basisfuncties op de NACS-bus - (de)activeren van de oproeponderdrukking - weergeven van de actuele busspanning - beldrukknoppen programmeren en wissen - spraakverbindingen testen - van het servicetoestel naar de buitenpost - van het servicetoestel naar de binnenpost - de businstallatie testen in service modus - een programmeerblokkering (de)activeren - ondersteunt foutenanalyses - kleur: grijs - 3-draads techniek vereist - ingangsstroom (3-draads): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 10 mA in rusttoestand - maximale ingangsstroom: I(Pmax) = 13 mA - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C - afmetingen: H 200 x B 50 x D 50 mm